



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17141

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22377

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

UTIČNICA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

1) 12.01.050; 12.23.050 (SET Q OG)
2) 12.01.052; 12.23.052 (SET Q OG)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 250V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 16A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP44 |
| 4) | Izvedba: | VIJČANI PRIKLJUČAK 1) 2P+PE; 2) 2x2P+PE |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | Srbija |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17141 / 26.06.2013.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: 28.06.2015
Valid until:

Datum: 28.06.2013
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl. ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevit Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: +385 1 4806 777 · Fax: +385 1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr