



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17140

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22376**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

KUĆNI RAZVODNI ORMAR

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovl:
Type:

- 1) MUT 4 (05.66.*1), MUT 8 (05.65.*1), MUT 12 (05.60.*1),
MUT 24 (05.61.*1), MUT 36 (05.64.*1)
2) MAT 4 (05.69.*1), MAT 8 (05.68.*1), MAT 12 (05.62.*1),
MAT 24 (05.63.*1), MAT 36 (05.67.*1)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------|
| 1) | Napon: | 400V~ 50Hz |
| 2) | Stupanj zaštite: | IP40 |
| 3) | Izvedba: | 1) ugradna; 2) nadgradna |
| 4) | Zemlja proizvodnje: | Srbija |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17140 / 26.06.2013.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2008

Valjanost do: **28.06.2015**
Valid until:

Datum: **28.06.2013**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek
Ivan Levstek

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr