



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17142

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22378

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: SKLOPKA (S INDIKATOROM ZA KUPAONICE)
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: METALKA MAJUR d.o.o.
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) 14.01.095 (STATUS) ; 11.01.095 (PREMIER PLUS)
Type: 2) 14.01.096 (STATUS) ; 11.01.096 (PREMIER PLUS)
3) 14.01.099 (STATUS) ; 11.01.099 (PREMIER PLUS)

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Applicant: 204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V- 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Stupanj zaštite:	IP20
4)	Izvedba:	1) S 3 PREKIDAČA; 2),3) S 2 KIP PREKIDAČA + MIKROSKLOPKA-VIJČANI PRIKLJUČAK
5)	Zemlja proizvodnje:	Srbija

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 17142 / 26.06.2013.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: 28.06.2015
Valid until:

Datum: 28.06.2013
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr