



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17147



Proizvod: **INSTALACIJSKA KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **METALKA MAJUR d.o.o.**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) 01.55.00**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.**
Applicant: **204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	500V- 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Stupanj zaštite:	IP44
4)	Napomena:	VIJČANI PRIKLJUČAK 4P+PE
5)	Zemlja proizvodnje:	Srbija

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **17147 / 26.06.2013.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012

Valjanost do: **28.06.2015**
Valid until:

Datum: **28.06.2013**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr