



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17150

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22386

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: RAZVODNA KUTIJA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

- 1) 01.26.00
- 2) 50.01.001
- 3) 08.04.01
- 4) 08.05.01
- 5) 08.06.01
- 6) 08.11.01

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	400V~ 50Hz
2)	Stupanj zaštite:	1) IP44; 2),3),4),5) IP54; 6) IP40
3)	Izvedba:	1),2) NADGRADNA; 3),4),5),6) UGRADNA
4)	Zemlja proizvodnje:	Srbija

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: 17150 / 26.06.2013.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2008

Valjanost do:
Valid until: 28.06.2015

Datum:
Date: 28.06.2013



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevit Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr