



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17635

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22594**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

SKLOPKA INSTALACIJSKA (NADŽBUKNA)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

- 1) 12.01.001; 12.23.001 (obična 01)
- 2) 12.01.004; 12.23.004 (serijska 05)
- 3) 12.01.005; 12.23.005 (izmjenična 06)
- 4) 12.01.006; 12.23.006 (križna 07)
- 5) 12.01.011; 12.23.011 (tipkalo-zvono)
- 6) 12.01.011; 12.23.011 (tipkalo-svjetlo)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V~ 50Hz
2)	Struja:	16AX
3)	Stupanj zaštite:	IP44
4)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17635 / 31.07.2014.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: **01.08.2016**
Valid until:

Datum: **01.08.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Izdava: Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: +385 1 4806 777 · Fax: +385 1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr