



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17149

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22385

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

SKLOPKA (\$ INDIKATOROM)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

- 1) 11.01.045 (PREMIER PLUS)
- 2) 14.01.045 (STATUS)
- 3) 15.01.045 (ROYAL)
- 4) 01.51.01 (STANDARD)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--------------------|
| 1) | Napon: | 250V- 50Hz |
| 2) | Struja: | 16A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 4) | Izvedba: | vijčani priključak |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | Srbija |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17149 / 26.06.2013.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: 28.06.2015
Valid until:

Datum: 28.06.2013
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr