



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17151

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-22387**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RAZVODNA KUTIJA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

- 1) **PREMIER PLUS:** 11.01.001; 11.01.004; 11.01.005; 11.01.006; 11.01.010;
11.01.011; 11.01.012; 11.01.013; 11.01.019; 11.01.027
2) **STATUS:** 14.01.001; 14.01.004; 14.01.005; 14.01.006; 14.01.010;
14.01.011; 14.01.012; 14.01.013; 14.01.019; 14.01.027
3) **HAPPY:** 16.32.001; 16.32.004; 16.32.005; 16.33.001; 16.33.004; 16.33.005;
16.35.001; 16.35.004; 16.35.005; 16.36.001; 16.36.004; 16.36.005;
16.41.001; 16.41.004; 16.41.005; 16.42.001; 16.42.004; 16.42.005;
16.51.001; 16.51.004; 16.51.005; 16.61.001; 16.61.004; 16.61.005

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V~ 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Stupanj zaštite:	IP20
4)	Zemlja proizvodnje:	Srbija

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17151 / 26.06.2013.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010



Valjanost do: **28.06.2015**
Valid until:

Datum: **28.06.2013**
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr