



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17629

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22588**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

UTIČNICA SA ZAŠTITNIM UZEMLJENJEM

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

1) **KOMBO 2M 22.15.051; 22.01.051**
KOMBO 2M 22.15.052; 22.01.052; 22.12.052; 22.14.052; 22.04.052

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V~ 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Zaštitna klasa:	I
4)	Stupanj zaštite:	IP20
5)	Napomena:	IZVEDBA: UGRADNA MODULARNA PRIKLJUČAK: VIJČANI 1) BEZ ZAŠTITE ZA DJECU 2) SA ZAŠTITOM ZA DJECU
6)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17629 / 31.07.2014.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **01.08.2016**
Valid until:

Datum: **01.08.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ujudebita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: +385 1 4806 777 · Fax: +385 1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr