



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17630

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22589**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

SKLOPKA INSTALACIJSKA

Proizvođač/Trgovatka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

1) KOMBO 1M (POPIS U PRILOGU S-T)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**ŽIVIĆ-ELEKTRO J.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 250V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 16A |
| 3) | Zaštitna klasa: | I |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 5) | Napomena: | IZVEDBA: UGRADNA MODULARNA
PRIKLJUČAK: VIJČANI |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17630 / 31.07.2014.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007

Valjanost do: **01.08.2016**
Valid until:

Datum: **01.08.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.Ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: +385 1 4806 777 · Fax: +385 1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr