



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17631

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22590

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

REGULATOR RASVJETE

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovi:
Type:

1) KOMBO 1M (21.01.042; 21.15.042)
KOMBO 2M (22.01.042; 22.15.042)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 250V~ 50Hz |
| 2) | Snaga: | 1) 100-600W; 2) 60-550W |
| 3) | Zaštitna klasa: | I |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 5) | Napomena: | IZVEDBA: UGRADNA MODULARNA
1) RJ45 8/8 Cat.6
2) RJ12 6/4 623K |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17631 / 31.07.2014.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
- HRN EN 60669-2-1:2007+A1:2010+A2:2011+ispr.1:2012



Valjanost do: 01.08.2016
Valid until:

Datum: 01.08.2014
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska - Tel.: +385 1 4806 777 - Fax: +385 1 4806 700 - e-mail: info@zik.hr - http://www.zik.hr