



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 17837

SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22596

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: UTIČNICA INSTALACIJSKA (NADŽBUKNA)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: METALKA MAJUR d.o.o.

Tip-ovl:
Type: 1) 12.01.051; 12.23.051 (tropolna)
2) 12.01.053; 12.23.053 (tropolna dvostruka horizontalna)
3) 12.01.058; 12.23.058 (tropolna dvostruka vertikalna)
4) 12.01.059; 12.23.059 (peteropolna)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	1)2)3) 250V~ 50Hz; 4) 400V~ 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Zaštitna klasa:	I
4)	Stupanj zaštite:	IP44
5)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 17837 / 31.07.2014.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: 01.08.2016
Valid until:

Datum: 01.08.2014
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damlr Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: +385 1 4806 777 · Fax: +385 1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr