



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22761**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: SKLOPKA (S INDIKATOROM ZA KUPAONICE)
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) 14.01.095 (STATUS); 11.01.095 (PREMIER PLUS)
Type: 2) 14.01.096 (STATUS); 11.01.096 (PREMIER PLUS)
3) 14.01.099 (STATUS); 11.01.099 (PREMIER PLUS)

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Applicant: 204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V~ 50Hz
2) Struja:	16A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Izvedba:	1) s 3 prekidača; 2),3) s 2 kip prekidača + mikrosklopka-vijčani priključak
5) Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 18085 / 10.07.2015.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: 13.11.2018
Valid until:

Datum: 13.07.2015
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.