



SVJEDODŽBA

Stranica 1 od 1
Evid. broj: 50143-2

br. E-2- 23144

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: INSTALACIJSKA SKLOPKA

Proizvođač/Trgovačka marka: METALKA-MAJUR d.o.o. - Jagodina, Republika Srbija

Tip-ovi: 1) Program STATUS O(V)*10**MS** (14.01.xxx - popis u prilogu)

Podnositelj zahtjeva: METALKA-MAJUR d.o.o.
Vihorska 9
35000 Jagodina
Srbija

Tehnički i drugi podaci:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 250V |
| 2) | Struja: | 10A (X) |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP 20 |
| 4) | Napomena: | - VIJČANI (V) I BEZVIJČANI (O) PRIKLJUČAK VODIČA
- ZA MONTAŽU U ZID |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA |

Broj i datum Zapisa o pregledu/ispitivanju: 50143-2 / 25.05.2018.

N A L A Z

Na osnovi izvršenih provjera utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenih u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 043/2016), Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti navedenim u harmoniziranim normama:

- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
 - EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
- i direktivi LVD 2014/35/EU.

Rok valjanosti: Dvije godine od datuma izdavanja ili do datuma povlačenja gore navednog Pravilnika i/ili navedenih normi ili ukoliko proizvođač poduzme aktivnosti kojima narušava sigurnosne ciljeve navedene Pravilnikom ili odstupa od pretpostavki o sukladnosti u gore navedenim normama.

Svjedodžba nije zamjena za EU Izjavu o sukladnosti.

Datum izdavanja: 05.06.2018.



Ovlaštena osoba
Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument se odnosi na pregledanu dokumentaciju i/ili ispitani uzorak.

A 2.2-OB 002 0