



SVJEDODŽBA

Stranica 1 od 1
Evid. broj: 50143-7

br. E-2- 23149

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **INSTALACIJSKA SKLOPKA**

Proizvođač/Trgovačka marka: **METALKA-MAJUR d.o.o. - Jagodina, Republika Srbija**

Tip-ovi: **1) Program SETQ OG
O(V)*10**MOG** (12.01.xxx ;12.23.xxx - popis u prilogu)**

Podnositelj zahtjeva: **METALKA-MAJUR d.o.o.
Vihorska 9
35000 Jagodina
Srbija**

Tehnički i drugi podaci:

1)	Napon:	250V
2)	Struja:	10A (X)
3)	Stupanj zaštite:	IP 44
4)	Napomena:	- VIJČANI (V) I BEZVIJČANI (O) PRIKLJUČAK VODIČA - ZA MONTAŽU NA ZID
5)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum Zapisa o pregledu/ispitivanju: 50143-7 / 25.05.2018.

N A L A Z

Na osnovi izvršenih provjera utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenih u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 043/2016), Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti navedenim u harmoniziranim normama:

- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
- EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
i direktivi LVD 2014/35/EU.

Rok valjanosti: Dvije godine od datuma izdavanja ili do datuma povlačenja gore navednog Pravilnika i/ili navedenih normi ili ukoliko proizvođač poduzme aktivnosti kojima narušava sigurnosne ciljeve navedene Pravilnikom ili odstupa od pretpostavki o sukladnosti u gore navedenim normama.

Svjedodžba nije zamjena za EU Izjavu o sukladnosti.

Datum izdavanja: 05.06.2018.



Ovlaštena osoba
Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument se odnosi na pregledanu dokumentaciju i/ili ispitani uzorak.

A 2 2-OB 002 0