



# SVJEDODŽBA

Stranica 1 od 1  
Evid. broj: 50143-8

br. E-2- 23150

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **INSTALACIJSKA SKLOPKA**

Proizvođač/Trgovačka marka: **METALKA-MAJUR d.o.o. - Jagodina, Republika Srbija**

Tip-ovi: **1) Program MINI OG O(V)\*10\*\*MOG\*\* (18.01.xx - popis u prilogu)**

Podnositelj zahtjeva: **METALKA-MAJUR d.o.o.  
Vihorska 9  
35000 Jagodina  
Srbija**

## Tehnički i drugi podaci:

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon:              | 250V  |
| 2) | Struja:             | 10A (X)   |
| 3) | Stupanj zaštite:    | IP 44   |
| 4) | Napomena:           | - VIJČANI (V) I BEZVIJČANI (O) PRIKLJUČAK VODIČA<br>- ZA MONTAŽU NA ZID |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA  |

Broj i datum Zapisa o pregledu/ispitivanju: 50143-8 / 25.05.2018.

## N A L A Z

Na osnovi izvršenih provjera utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenih u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 043/2016), Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti navedenim u harmoniziranim normama:

- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
  - EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
- i direktivi LVD 2014/35/EU.

Rok valjanosti: Dvije godine od datuma izdavanja ili do datuma povlačenja gore navednog Pravilnika i/ili navedenih normi ili ukoliko proizvođač poduzme aktivnosti kojima narušava sigurnosne ciljeve navedene Pravilnikom ili odstupa od pretpostavki o sukladnosti u gore navedenim normama.

Svjedodžba nije zamjena za EU Izjavu o sukladnosti.

Datum izdavanja: 05.06.2018.



Ovlaštena osoba  
Zoran Zaninović, dipl.ing.  
Direktor sektora Oprema  
i tehnički materijali

Ovaj dokument se odnosi na pregledanu dokumentaciju i/ili ispitani uzorak.

A.2.2-OB 002 0