



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22760**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **UTIČNICA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija**

Tip-ovi:
Type: **1) 12.01.050; 12.23.050 (SET Q OG)
2) 12.01.052; 12.23.052 (SET Q OG)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **METALKA-MAJUR d.o.o.
Vihorska 9
35000 Jagodina
Srbija**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V~ 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Stupanj zaštite:	IP44
4)	Izvedba:	Vijčani priključak 1) 2P+PE; 2) 2x2P+PE
5)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18084 / 10.07.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **13.11.2020**
Valid until:

Datum: **13.07.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.