



## SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22768

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product: **SKLOPKA (S INDIKATOROM)**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name: **METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija**

Tip-ovi:  
Type: **1) 11.01.045 (PREMIER PLUS)  
2) 14.01.045 (STATUS)  
3) 15.01.045 (ROYAL)  
4) 01.51.01 (STANDARD)**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant: **METALKA-MAJUR d.o.o.  
Vihorska 9  
35000 Jagodina  
Srbija**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V~ 50Hz
2)	Struja:	16A
3)	Stupanj zaštite:	IP20
4)	Izvedba:	vijčani priključak
5)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date: **18092 / 10.07.2015.**

### ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: **13.11.2020**  
Valid until:

Datum: **13.07.2015**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Damir Jakopović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.