Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2–29803

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: *Product:*	UTIČNICA INSTALACIJSKA (NADŽBUKNA)
Proizvođač / Trgovačka marka: *Manufacturer / Brand name:*	METALKA MAJUR d.o.o. - Srbija
Tip(ovi): *Type(s):*	1) 12.01.051; 12.23.051 (tropolna) 2) 12.01.053; 12.23.053 (tropolna dvostruka horizontalna) 3) 12.01.058; 12.23.058 (tropolna dvostruka vertikalna) 4) 12.01.059; 12.23.059 (peteropolna)
Podnositelj zahtjeva: *Applicant:*	METALKA -MAJUR d.o.o. Vihorska 9 , 35000 JAGODINA, Srbija

Tehnički i drugi podaci: *Specification:*	
Napon:	1,2,3) 250V~ 50Hz; 4) 400V~ 50Hz
Struja:	16 A
Zaštitna klasa:	I
Stupanj zaštite:	IP 44
Napomena:	- priključak:vijčani

Broj i datum izvješća o ispitivanju: *Test report number and date:* RN/22/0708-10, 10.05.2022

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: *Valid until:* 10.11.2022

Datum: *Date:* 10.05.2022

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP Seal 2/1

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb,Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 22 – 0708 - 10

Podnositelj zahtjeva:	METALKA MAJUR d.o.o
Naziv proizvoda:	UTIČNICA INSTALACIJSKA (NADŽBUKNA)
Tip proizvoda:	1) 12.01.051; 12.23.051 (tropolna) 2) 12.01.053; 12.23.053 (tropolna dvostruka horizontalna) 3) 12.01.058; 12.23.058 (tropolna dvostruka vertikalna) 4) 12.01.059; 12.23.059 (peteropolna)
Proizvođač/robna marka:	METALKA MAJUR d.o.o. - Srbija
Napon:	1,2,3) 250V~ 50Hz; 4) 400V~ 50Hz
Struja:	16A
Zaštitna klasa:	I
Stupanj zaštite:	IP 44
Napomena:	- priključak:vijčani

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 10.05.2022

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE - ZAGREB - društvo s ograničenom odgovornošću
MP
2/1

Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr