Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2–29795

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: *Product:*	SKLOPKA (S INDIKATOROM ZA KUPAONICE)
Proizvođač / Trgovačka marka: *Manufacturer / Brand name:*	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Tip(ovi): *Type(s):*	1) 14.01.095 (STATUS); 11.01.095 (PREMIER PLUS) 2) 14.01.096 (STATUS); 11.01.096 (PREMIER PLUS) 3) 14.01.099 (STATUS); 11.01.099 (PREMIER PLUS)
Podnositelj zahtjeva: *Applicant:*	METALKA -MAJUR d.o.o. Vihorska 9 , 35000 JAGODINA, Srbija

Tehnički i drugi podaci: *Specification:*	
Napon:	250V~ 50Hz
Struja:	16 A
Stupanj zaštite:	IP 20
Izvedba:	1)s 3 prekidača; 2),3) s 2 kip prekidača + mikrosklopka-vijčani priključak

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/0708-2, 10.05.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60669-1:2018

Valjanost do: 10.11.2022
Valid until:

Datum: 10.05.2022
Date:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP Seal 2/1

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 0708 - 2

Podnositelj zahtjeva:	METALKA-MAJUR d.o.o.
Naziv proizvoda:	SKLOPKA (S INDIKATOROM ZA KUPAONICE)
Tip proizvoda:	1) 14.01.095 (STATUS); 11.01.095 (PREMIER PLUS) 2) 14.01.096 (STATUS); 11.01.096 (PREMIER PLUS) 3) 14.01.099 (STATUS); 11.01.099 (PREMIER PLUS)
Proizvođač/robna marka:	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Napon:	250V~ 50Hz
Struja:	16A
Stupanj zaštite:	IP20
Izvedba:	1)s 3 prekidača; 2),3) s 2 kip prekidača + mikrosklopka-vijčani priključak

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60669-1:2018

Datum ispitivanja: 10.05.2022.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE - društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP 2/1

Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr