Svjedodžba br.
Certificate no.
E-2–29796
o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: *Product:*	UTIČNICA
Proizvođač / Trgovačka marka: *Manufacturer / Brand name:*	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Tip(ovi): *Type(s):*	1) PREMIER PLUS: 11.01.051; 11.01.052; 11.01.053; 11.01.055; 11.01.057; 11.01.058 2) STATUS: 14.01.050; 14.01.051; 14.01.052; 14.01.055; 14.01.058; 14.01.068 3) HAPPY: 16.32.052; 16.33.052; 16.35.052; 16.36.052; 16.41.052; 16.42.052; 16.51.052; 16.61.052 4) PREMIER PLUS: 11.01.059; STATUS: 14.01.059
Podnositelj zahtjeva: *Applicant:*	METALKA -MAJUR d.o.o. Vihorska 9 , 35000 JAGODINA, Srbija

Tehnički i drugi podaci:
Specification:

Napon:	1),2),3) 250V~ 50Hz; 4) 440V~ 50Hz
Struja:	16 A
Stupanj zaštite:	IP 20
Izvedba:	vijčani priključak 1),2),3) 2P+PE; 4) 4P+PE

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/0708-3, 10.05.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: 10.11.2022
Valid until:

Datum: 10.05.2022
Date:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP Seal 2/1

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 22- 0708 - 3

Podnositelj zahtjeva:	METALKA-MAJUR d.o.o
Naziv proizvoda:	UTIČNICA
Tip proizvoda:	1) PREMIER PLUS: 11.01.051; 11.01.052; 11.01.053; 11.01.055; 11.01.057; 11.01.058 2) STATUS: 14.01.050; 14.01.051; 14.01.052; 14.01.055; 14.01.058; 14.01.068 3) HAPPY: 16.32.052; 16.33.052; 16.35.052; 16.36.052; 16.41.052; 16.42.052; 16.51.052; 16.61.052 4) PREMIER PLUS: 11.01.059; STATUS: 14.01.059
Proizvođač/robna marka:	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Napon:	1),2),3) 250V~ 50Hz; 4) 440V~ 50Hz
Struja:	16A
Stupanj zaštite:	IP20
Izvedba:	vijčani priključak 1),2),3) 2P+PE; 4) 4P+PE

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 10.05.2022.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP 2/1

Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr