Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2–29801

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: *Product:*	RAZVODNA KUTIJA
Proizvođač / Trgovačka marka: *Manufacturer / Brand name:*	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Tip(ovi): *Type(s):*	1) 01.26.00 2) 50.01.001 3) 08.04.01 4) 08.05.01 5) 08.06.01 6) 08.11.01
Podnositelj zahtjeva: *Applicant:*	METALKA -MAJUR d.o.o. Vihorska 9 , 35000 JAGODINA, Srbija

Tehnički i drugi podaci:
Specification:

Napon:	400V~ 50Hz
Stupanj zaštite:	1)IP44; 2),3),4),5) IP54; 6) IP40
Izvedba:	1),2) nadgradna; 3),4),5),6) ugradna

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/0708-8, 10.05.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021
HRN EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014

Valjanost do: 10.11.2022
Valid until:

Datum: 10.05.2022
Date:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - M.P. Seal 2/1

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 22 - 0708 - 8

Podnositelj zahtjeva:	METALKA-MAJUR d.o.o.
Naziv proizvoda:	RAZVODNA KUTIJA
Tip proizvoda:	1) 01.26.00 2) 50.01.001 3) 08.04.01 4) 08.05.01 5) 08.06.01 6) 08.11.01
Proizvođač/robna marka:	METALKA-MAJUR d.o.o. - Srbija
Napon:	400V~ 50Hz
Stupanj zaštite:	1)IP44; 2),3),4),5) IP54; 6) IP40
Izvedba:	1),2) nadgradna; 3),4),5),6) ugradna

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021
  HRN EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014

Datum ispitivanja: 10.05.2022.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP 2/1

Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr